

开封市通许县 2022 年农村饮水工程 维修养护项目验收证书

项目建设单位：



项目验收单位：通许县农村饮水工程维修养护项目

验收小组

2022 年 12 月 20 日



一、项目建设概况

项目名称	开封市通许县 2022 年农村饮水工程维修养护项目							
主要建设内容	管网共计改造 8154 米，更换阀门 15 个，更换次氯酸钠发生器（100 型）2 套，更换 5 吨滤砂罐（含钢管阀门等辅件）2 套，更换 50 吨压力罐（含钢管阀门压力表等辅件）7 套更换潜水泵（含 160 米防水电缆）6 套，更换 DN80 热镀锌扬程管 6 处共 720 米，45KW 软启动柜（含 50 米信号线）6 套，补充日检九项检测药剂（一年药剂）14 套，补充消毒用盐 27 处 27t，哈夫节 87 个。							
项目法人单位	单位名称	通许县水利局		法人代表	张俊杰	地址	解放路北段	
项目规划设计单位	单位名称	开封市汴龙勘察设计中心		负责人	黄晶晶	资质	水利行业乙级	
项目施工单位	单位名称	河南卓盛水利工程有限公司		负责人	候文	资质	贰级	
项目监理单位	单位名称	河南省育兴建设工程有限公司		负责人	于志伟	资质	水利工程监理甲级	
项目投资（万元）	232	总工期（日历天）	90		建设时间及工期	建设时间	2022. 7—2022. 10	
项目运行管理单位	单位名称	通许县农村饮水安全工程管理站		负责人		曹现超		
项目投入情况								
资金投入	总计	财政投入（万元）					群众	其他
		合计	中央	省	市	县		
设计批复	232	232	167	65				
完成情况	232	232	167	65				
项目主要完成建设内容								
<p>管网共计改造 8154 米，更换阀门 15 个，更换次氯酸钠发生器（100 型）2 套，更换 5 吨滤砂罐（含钢管阀门等辅件）2 套，更换 50 吨压力罐（含钢管阀门压力表等辅件）7 套更换潜水泵（含 160 米防水电缆）6 套，更换 DN80 热镀锌扬程管 6 处共 720 米，45KW 软启动柜（含 50 米信号线）6 套，补充日检九项检测药剂（一年药剂）14 套，补充消毒用盐 27 处 27t，哈夫节 87 个。</p>								



项目完成效益情况									
计划解决人数（人）					实际解决人数（人）				
覆盖人口					覆盖人口				
120000					120000				

二、工程质量（对工程设计、施工质量标准作出评价，对项目在设计、施工等方面存在的问题采取什么弥补措施，资金的使用及管理情况等）

项目规划设计科学合理，施工组织健全，全面完成了批复的项目建设内容，工程建设严格执行“四制”，材料符合要求，设备安装规范，工程质量符合国家规范标准，供水水质、水量、用水方便程度和供水保证率符合要求。建设资金落实到位，实行县级报账制，由县财政局专人专户管理，规范使用，无挤占挪用、违规开支现象。

三、工程管理（包括管理形式、制度、水费征收办法等情况）

工程竣工资料齐全，建成后由县编委批复的水利部门专管机构“通许县农村饮水安全工程管理站”具体负责运行管理，组建运行管理队伍，实行专业化管理，企业化经营，建立健全工程管理制度，水费按照物价部门批复的统一价格，1.8元/吨，一户一表，按计量征收，建立工程维修基金，用于工程的维修、养护、更新，全县的农村饮水安全工程管理工作已经步入规范化轨道。

四、项目综合效益

项目总受益农村居民12万人，项目区居民的饮水条件得到明显改善，提高了生活质量，节省了劳动力，进一步发展农村经济，促进社会和谐，饮水安全得到了有效保证。群众满意度高，社会效益显著，经济效益、环境效益良好。



五、验收结论

开封市通许县 2022 年农村饮水工程维修养护项目，领导重视，组织机构健全，规划设计科学合理，施工安装规范，工程质量符合国家标准，资金落实到位、使用管理规范，水质、水量、用水方便程度和供水保证率四项评价指标符合有关国家标准，工程管理运行良好，严格按照物价部门核定的水价计量收费，效益显著，群众满意度高，为合格工程。



开封市通许县 2022 年农村饮水工程维修养护项目
验收小组成员

姓 名	单 位	职务、职称	签 字
王晓亮	通许县水利局	党组成员、副局长	王晓亮
陈 辉	通许县财政局	股 长	陈辉
曹现超	通许县农村饮水安全工程管理站	站 长	曹现超
武太生	通许县水利局	工程师	武太生
厉红岩	通许县水利局	会计师	厉红岩
郭 伟	通许县水利基本建设工程质量监督站	工程师	郭伟
付威武	通许县农村饮水安全工程管理站	副站长	付威武

验收小组组长: 王晓亮

2022 年 12 月 20 日

